

Myszyniec, dn. 30-03-2016 r.

ZSP-M.26.2.2016

.....
.....
.....
.....

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do składania ofert na **modernizację kotłowni** budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Zespół Szkół Powiatowych im. Ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu
ul. Dzieci Polskich 5
07 - 430 Myszyniec
REGON; 550729672, NIP: 758-19-02-304
tel. (029) 7721429; fax: (029) 7721429
adres e-mail: zspmysz@wp.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja kotłowni budynku Zespołu Szkół Powiatowych im. Ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu.

Lp.	Nazwa przedmiotu	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość
1.	Kotłownia olejowa	Budynek szkoły składa się z trzech części: 1. Starej - o powierzchni użytkowej 1300 m ² , ogrzewanej kotłem FERROLI 9621L40108 2. Nowej - dobudowanej w 2002 r. o pow. użytkowej 2044 m ² , ogrzewanej kotłem VIESSMANN NR 7324723100164101 o mocy 285 KW. 3. Sali gimnastycznej z zapleczem o powierzchni użytkowej 863 m ² , ogrzewanej kotłem VIESSMANN NR 7324730400192109 o mocy 170 KW Wszystkie kotły opalane olejem znajdują się w jednym pomieszczeniu i pracują niezależnie. Budynek jest połączony w całość, ogrzewany przez trzy niezależne systemy grzewcze. W celu uzyskania bardziej efektywnej i oszczędnej pracy kotłowni, chcemy wyłączyć kocioł FERROLI, wszystkie części budynku podłączyć do jednego systemu grzewczego, składającego się z dwóch kotłów VIESSMANN pracujących w układzie kaskadowym.	1

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wartość ryczałtowa brutto oferty musi obejmować wykonanie całości zamówienia.
- Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
- Oferta składana przez Wykonawcę winna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
- „Formularz ofertowy” winien być podpisany przez upoważnioną osobę,
- Do oferty należy dołączyć parafowany wzór umowy stanowiącej Załącznik Nr 2.

DODATKOWE WYMOGI ZAWARTE W CENIE

- a) demontaż kotła FERROLI,
- b) połączenie kotłów VIESSMANN w kaskadę z zastosowaniem odpowiedniej automatyki sterującej pracą kotłów,
- c) przebudowa instalacji hydraulicznej c.o. w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia.
- d) Wykonanie schematu instalacji c.o. po modernizacji kotłowni.

Wycena powinna zawierać wszelkie czynności towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Użyte materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z postanowieniami art.10 ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie zastosowane urządzenia powinny posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa.

TERMIN WYKONANIA ZADANIA:

Od 23 maja 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.

Termin gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia – 36 miesięcy.

PLATNOŚĆ

Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo po wykonaniu całości zadania na wskazane w fakturze konto bankowe.

SKŁADANIE OFERT

Oferty należy składać na adres Zamawiającego, tj.: Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5. 07- 430 Myszyniec **do dnia 11 kwietnia 2016 r.** roku, godzina **15:00**.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „*Zapytanie ofertowe na modernizację kotłowni budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu*”.

KRYTERIA WYBORU OFERTY

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto – waga 100%.

WYBÓR OFERTY I ZAWARCIE UMOWY

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem

Załączniki:

- Załącznik Nr 1- Formularz Ofertowy
- Załącznik Nr 2 – Projekt umowy